

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПВ68.В.00335/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"

Место нахождения: 141604, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КЛИН, УЛИЦА ЛЕСОПАРКОВАЯ, ДОМ №6.
ОГРН 1155020001023, телефон +79166338838, e-mail: krepost-moskva@yandex.ru

№ 0011036

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"

Место нахождения: 141604, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КЛИН, УЛИЦА ЛЕСОПАРКОВАЯ, ДОМ №6.
ОГРН 1155020001023, телефон +79166338838, e-mail: krepost-moskva@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 123351, г. Москва, улица Новая Франца, дом 46, 5 этаж, помещения 1, литеры №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б. код +7(495)481-33-40, e-mail: info@psc.ru. ОГРН 1117746604502, рег. № РОСС E1/2001/11ПВ68 от 14.04.2019 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические одностворчатые глухие типа ДДМ-01-30 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДДМО-01-30 габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2500 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, дверные створки типа ДДМ-02-30 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДДМО-02-30 габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2150 мм (совместительное исполнение дверей - створки противопожарные металлические жаростойкие Бранд Гласс ПАРАФЛЭМ-СТВ01, общей толщиной 28 мм, ТУ 9924-001-010674158-09, производство ООО «Бранд Гласс»), толщиной полотна по месту 85,2 мм, выпускаются по ТУ 5242-001-01328234-2019. Скрытый замок.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКЦД-2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТИ ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)", ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. Порядок испытаний при одностороннем огневом воздействии с обрешеткой со стороны петель - Е130.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ВЭВ-74912-2019 выдан 18.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРЦ RU.НП90. Акт анализа состояния производства № 356-СС-09-2019 от 06.09.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС E1/2001/11ПВ68 от 14.04.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

19.12.2019

до

18.12.2024

Руководитель (или заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Директор (заместитель)

Голубева Дарья Львовна

генеральный директор

Белов Максим Сергеевич

генеральный директор